

Viðhaldshandbók Sorpeyðingarstöðvar Vestmannaeyja

Skjalalisti

LYSING	SKJAL
Verklagsregla - Skjalastýring	SKJST.DOC
Verklagsregla - Viðhald og eftirlit	EFTIRLIT.RIF
Verklagsregla - Kvartanir	KVART.DOC
Rekstargildi - Nematron iðntölva	REKSTRG.DOC
Dagsskýrsla - Viðhald og eftirlit	SKYRSLUR.XLS/DAGS
Vikuskýrsla - Viðhald og eftirlit	SKYRLSUR.XLS/VIKU
Mánaðarskýrsla - Viðhad og eftirlit	SKYRLSUR.XLS/MÁN
3 mánaða skýrsla - Viðhald og eftirlit	SKYRLSUR.XLS/3MÁN
Ársskýrsla - Viðhald og eftirlit	SKYRLSUR.XLS/ÁRS
Vinnulýsingar - Viðhald og eftirlit	VINULYS.DOC
Tækjabloð - Ryknemi	RYKLISTI.DOC
Eyðublað - Kvörtun	KVEYDUBL.DOC

SKJALASTÝRING

1. Tilgangur og gildissvið

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að skjölum viðhaldskerfisins sé stýrt þannig að ávallt sé verið að vinna með réttar útgáfur skjala sem hafa verið samþykktar.

Verklagsreglan gildir um öll skjöl viðhaldskerfisins

2. Ábyrgð

Rekstraraðili ber ábyrgð á skjalastýringu.

3. Framkvæmd

- 3.1 Til að gera skjalastýringu sem markvissasta er aðalskjalalisti kerfisins uppfærður þannig að ávallt sé til yfirlit yfir réttar útgáfur skjala.
- 3.2 Verklagsreglur og önnur skjöl viðhaldskerfisins eru auðkennd með skjalaheiti og dagsetningu.
- 3.3 Viðhaldshandbókin er til í 2 eintökum: Eitt eintak er í vörslu rekstraraðila, annað í vörslu tilsjónarmanns Bæjarveitna.
- 3.4 Í hvert skipti sem skjali er breytt skal fjarlægja eldri útgáfur skjalsins og á það jafnt við um eyðublöð sem önnur skjöl.
- 3.5 Eldri útgáfur verklagsreglna eru geymdar í sérstakri möppu rekstraraðila í a.m.k. 3 ár.

4. Tilvísanir

Aðalskjalalisti

SKJAL:	SKJST.DOC	DAGS.:	09.03.98
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
SAMÞYKKT:		BLS.:	1 AF 1

VIÐHALD OG EFTIRLIT

1. Tilgangur og gildissvið

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að viðhald og eftirlit sé framkvæmt og að hægt sé að fylgjast með hvort viðhald og viðgerðir hafi farið fram.

Verklagsreglan gildir fyrir viðhald og eftirlit.

2. Ábyrgð

Rekstraraðili ber ábyrgð á viðhaldi og eftirliti.

3. Framkvæmd

- 3.1 Framkvæma skal viðhald og eftirlit samkvæmt vinnulýsingum. Yfirfara skal hvert tæki fyrir sig og fylla út skýrslur um leið og eftirlit er framkvæmt eða að loknu viðhaldi á einstöku tækjum
- 3.2 Ávallt skulu vera til réttar upplýsingar á skýrslum um hvað búið sé að gera og hvað eigi eftir að lagfæra eða yfirfara.
- 3.3 Afrit af dagsskýrslum skal koma til tilsjónarmanns BV ef hann óskar þess. Afrit af öllum öðrum skýrslum skal komið til tilsjónarmanns BV í síðasta lagi á næsta þriðjudegi eftir að skýrslurnar eru fylltar út.

4. Tilvísanir

Vinnulýsingar
Dagsskýrslur
Vikuskýrslur
Mánaðarskýrslur
3ja mánaðar skýrslur
Ársskýrslur

SKJAL:	Eftirlit.rtf	DAGS.:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
SAMÞYKKT:		BLS.:	1 AF 1

KVARTANIR

1. Tilgangur og gildissvið

Tilgangur verklagsreglunnar er að tryggja að móttaka og meðhöndlun kvartana sé með skipulögðum hætti. Verklagsreglan gildir fyrir allar kvartanir sem berast frá viðskiptavinum.

2. Ábyrgð

Rekstraraðili ber ábyrgð á móttöku kvartana og á því að brugðist sé við kvörtunum.

3. Framkvæmd

- 3.1 Þegar kvartanir berast fyrirtækinu eru þær skráðar og fyllt út eyðublað fyrir kvartanir.
- 3.2 Rekstraraðili móttækur allar kvartanir sem berast og tekur hann ákvörðun um hvernig skuli brugðist við þeim. Viðbrögðin eru skráð á kvartanaeyðublaðið.
- 3.3 Rekstraraðili tilkynnir tilsjónarmanni Bæjarveitna um allar kvartanir og sendir afrit af útfylltu kvartanaeyðublaði. Orsaka kvartana er leitað undir stjórn starfsmanna og vinna þeir að úrbótum á þeim þáttum í vinnslunni sem talin er þörf á að breyta í kjölfar kvartana.
- 3.4 Allar úrbætur sem gerðar eru vegna kvartana eru skráðar á kvartanaeyðublaðið.
- 3.5 Skrár um kvartanir eru geymdar hjá rekstrarstjóra og tilsjónarmanni Bæjarveitna í a.m.k. 5 ár.

4. Tilvísanir

KVEYDUBL Eyðublað fyrir kvartanir

SKJAL:	KVART.DOC	DAGS.:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
SAMÞYKKT:		BLS.:	1 AF 1

NEMATRON iðntölva

Skjár 1	Parameter incin	
Skjár 2	Lykilorð	
Skjár 3	Silo. 2. Fram	16 sek
Skjár 4	Silo. 2. Bak	8 sek
Skjár 5	Innmötunarband fram	8 sek
Skjár 6	Öskuband gangtími	300 sek
Skjár 7	Öskusnigill áfram	60 sek
Skjár 8	Öskusnigill afturábak	20 sek
Skjár 9	Eftirbrennsla tilbúin	700 °C
Skjár 10	Hámarkshiti í forbrennslu	850 °C
Skjár 11	Lágmarkshiti í forbrennslu	550 °C
Skjár 12	Inginnhiti	950 °C
Skjár 13	Start ofninn er heitur	680 °C
Skjár 14	Stop ofninn er heitur	730 °C
Skjár 15	Olíubrennari eftirbr. Start spiss 2	850 °C
Skjár 16	Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 2	830 °C
Skjár 17	Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 2	30 BACH
Skjár 18	Olíubrennari eftirbr. Stop spiss 1	950 °C
Skjár 19	Forbrennsluhiti hár	1175 °C
Skjár 20	Eftirbrennsluhiti hár	1175 °C
Skjár 21	Skorsteinshiti hár	350 °C
Skjár 22	Tími brennslulotu	1200 sek
Skjár 23	Kællilota	1200 sek
Skjár 24	Tími fyrir þrep 1	240 sek
Skjár 25	Þrep 2 fullopið	11000 DIG.WORD
Skjár 26	Tími fyrir þrep 2 (prentvilla í iðntölvunni)	300 sek
Skjár 27	Þrep 3 fullopið	11000 DIG. WORDS
Skjár 28	Tími fyrir þrep 3	90 sek
Skjár 29	Tími fyrir þrep 3	30 sek
Skjár 30	Þrep 3 fullopið	15000 DIG. WORDS

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.							
DAGSSKÝRSLA				Er búið að lagfæra athugasemdir síðasta dags ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
Dags.	Tilv. bls.	Mælig.	Lokið				Athugasemdir, bilanir og viðgerðir
			J	N	J	N	
SORPFLUTNINGSKERFI							
Hlaupakettir							
Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum	VL-1						
Athuga hvort hlaupakettirnir virki eðlilega og hvort bremsur séu í lagi	VL-1						
Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír endurnýja vírinn ef það þarf.	VL-1						
Forbrennsluhólf							
Athuga öskuhæð í forbrh., stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er á því.	VL-5						
Lofstjórnun							
Ath. að spjaldlokur fyrir loft for- og eftirbrennsluhólfi vinni eðlilega.	VL-7						
Loftpressa							
Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn.	VL-10						
Varmaskiptir							
Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum	VL-14						
Spjaldloka							
Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, aflesið við spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla)	VL-14						
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR							
Athugun á perum í stjórnstöflu, þrýstið á "Lampaprófun".	VL-16						
Stjórnölva							
Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum	VL-17						
Ryknemi							
Athuga hvort mælir fyrir ryknema sýni 0 mA	VL-17						
Athugasemdir							

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.							
VIKUSKÝRSLA				Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
Vika. _____	Tilv. bls	Dags.	Mælig.	Lokið			
Vikuskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV á þriðjudegi næstu viku.				J	N	J	N
Athugasemdir, bilanir og viðgerðir.							
SORPFLUTNINGSKERFI							
Kvörn							
Hnífar skoðaðir í kvörninni, sjá leiðbeiningar í viðhaldsbók.	VL-2						
Athuga olíuhæð í girkassa og lager á kvörninni.							
Glussakerfi fyrir kvörn							
Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu.	VL-2						
Innmötunarband							
Innmötunarband yfirarið, hreinsað og smurt	VL-3						
Glussakerfi fyrir lúgur							
Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu.	VL-4						
Efri lúga							
Athuga að efri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu.	VL-4						
Neðri lúga							
Athuga að neðri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu.	VL-4						
OFN							
Forbrennsluhólf							
Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu	VL-5						
Fjarlægja allt gler og járn sem getur skemmt öskusnigilinn.							
Múrverk í forbrennsluhólfi skoðað með tilliti til sprungna og skemmda.							
Athuga vel múr í kringum loftspíssa							
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.							
Eftirbrennsluhólf							
Hreinsa ösku út úr hólfinu	VL-5						
Múrverk í eftirbrennsluhólfi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.							
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.							
Reykgangur eftirbrennslu							
Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli.	VL-6						
Múrverk í reykangi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.							
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.							
Kælioftsblásari							
Athuga hvort rafmótorinn gangi titringslaust	VL-6						
Loftspíssar í forbrennslu							
Yfirfara loftþrýsing á spíssagrind:	VL-9						

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.							
VIKUSKÝRSLA				Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
Vika. _____	Tilv. bls	Dags.	Mælig.	Lokið			
Vikuskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV á þriðjudegi næstu viku.				J	N	J	N
Athugasemdir, bilanir og viðgerðir.							
Loftpressa							
Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega	VL-10						
Athuga hvort rakaskilja virkar, hitastig lægra en 4°C							
ÖSKUFERILL							
Öskulúga	VL-11						
Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu.							
Öskuband							
Hreinsað undan öskubandi	VL-11						
Oliubrennari forbrennslu							
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum	VL-13						
Hreinsa fotosellu á brennararum.							
Oliubrennarar eftirbrennslu							
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum	VL-13						
Hreinsa fotosellu á brennararum.							
REYKANGUR							
Varmaskiptir							
Varmaskiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörum.	VL-14						
Spjaldloka							
Hreinsun á loftröri milli ofns og spjaldregulators.	VL-14						
Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strektir.							
Athuga hvort spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega.							
KÆLIKERFI							
Athuga hvort dæla gengur titringslaust.	VL-16						
STJÖRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR							
Ryknemi							
Hreinsun á linsum á ryknema.	VL-17						
Framkvæma eftirlit samkvæmt eftirlitsblaði ryknema.							
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR							
Almennt viðhald hússins							
Þrifa starfsmannaaðstöðu og stjórnherbergi	VL-18						

Athugasemdir

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.								Er búið að lagfæra athugasemdir mánaðarskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
MÁNAÐARSKÝRSLA: _____	Tilv. bls.	Dags.	Mæligildi	Lokið				Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
				J	N	J	N				
SORPFLUTNINGSKERFI											
Hlaupakettir											
Athuga olíu á gír	VL-1										
Smyrja hjól og rúllur á stöðvunarrofum.											
Smyrja tannhjól. Smyrja vírinn.											
Krabbi											
Athuga glussa á glussakerfinu	VL-1										
Kvörn											
Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herða hana upp ef það þarf.	VL-2										
Glussakerfi fyrir kvörn											
Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu	VL-2										
Innmötunarband											
Innmötunarband yfirfarið, hreinsað og smurt	VL-3										
Sjúkrahússfæriband											
Stilla og strekkja keðju	VL-3										
Smyrja legur og rúllur											
Hreinsa bandið											
Athuga hvor rafmótor gengur titringslaust.											
Neðri lúga											
Athuga hvort nokkrar sprungur eða aðrar skemmdir séu í múr lúgunnar.	VL-4										
Neðri innmötunarlúga hreinsuð og óhreinindi skafin burt.											
OFN											
Kælioftsblásari											
Athuga hvort blásarinn virki eðlilega	VL-6										
Hitaskynjarar í ofni											
Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður.	VL-8										
Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður.											
Hitaskynjari í reykgasröri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.											
O2 skynjari											
O2 skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.	VL-8										
Athuga virkni skynjarans											
Hitaliði í forbrennslu											
Hitaliði skal tekið út úr rörinu og hreinsaður með stálbursta.	VL-9										

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.								Er búið að lagfæra athugasemdir mánaðarskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
MÁNAÐARSKÝRSLA: _____	Tilv. bls.	Dags.	Mæligildi	Lokið				Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
				J	N	J	N				
Mánaðarskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu.											
Loftspissar í forbrennslu Loftspissar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir. Endurnýja þá spissa sem eru mikið slitnir	VL-9										
ÖSKUFERILL											
Öskulúga Athuga hvort einhver leki er á glussatjakk Smyrja legur	VL-11										
Öskuband Stilla og strekkja keðju Hreinsa bandið og smyrja síðan bandið og rúllurnar. Smyrja legur	VL-11										
OLÍUKERFI											
Olíukerfi Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu	VL-12										
Olíubrennari forbrennslu Hreinsa og skipta um ef það þarf: Spíss, eldrör, electróðu, rafkapal	VL-12										
Olíubrennarar eftirbrennslu Hreinsa og skipta um ef það þarf: Spíss, eldrör, electróðu, rafkapal	VL-12										
REYKGANGUR											
Útsogsblásari Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir Ahuga mjúktengi við stökk.	VL-15										
KÆLIKERFI Athuga hvort mótorkloki vinni á réttu gildi	VL-16										
STJÖRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR											
Stjórn tölva Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum	VL-16										
Athugasemdir											

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.								Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu 3 mánaðaskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur				
3 MÁNAÐASKÝRSLA: _____				Tilv.			Lokið					
3 mánaðaskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu.				bls.	Dags.	Mæligildi	J	N	J	N	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar	
SORPFLUTNINGSKERFI												
Hlaupakettir												
Athuga alla bolta og rær, skipta um ef það þarf.				VL-1								
Krabbi												
Skipta um glussasíu (S2.0613-05).				VL-1								
Athuga glussaslöngur og pakkdósir.												
Kvörn												
Athuga hvort olfa á gír er hrein og í lagi				VL-2								
Athuga rafkapal.												
Glussakerfi fyrir kvörn												
Athuga rafmótor og legur.				VL-2								
Skipta um glussasíu, athuga glussak. og glussasl. (sía F10-100/3)												
Innmötunarband												
Smyrja legur				VL-3								
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega og smyrja rafmótor												
Athuga olíuhæð á gír og hvort olía sé í lagi												
Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á, smyrja legur (Keðjuféiti)												
Sjúkrahússfæriband												
Athuga olíu á gírmótor.				VL-3								
Glussakerfi fyrir lúgur												
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega, hvort legur séu í lagi				VL-4								
Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601)												
Efri lúga												
Athuga hvort glussatjakkur leki				VL-4								
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum												
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum												
Neðri lúga												
Athuga hvort glussatjakkur leki				VL-4								
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum												
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum												

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.				Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu 3 mánaðaskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur			
3 MÁNAÐASKÝRSLA: _____	Tilv. bls.	Dags.	Mæligildi	Lokið		Athugasemdir, bilanir og lagfæringar	
3 mánaðaskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu.				J	N	J	N
OFN							
Snigill undir ofni	VL-7						
Athuga rafmótor og hvort legur séu í lagi.							
Athuga olíuhæð á gír og hvort olían sé í lagi							
Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt.							
Smyrja legur							
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)							
ÖSKUFERILL							
Öskulúga	VL-11						
Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkingu ef lúgan er óþétt							
Öskuband	VL-11						
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust, hvort legur séu í lagi.							
Athuga oliuhæð á gír							
Útsogsblásari	VL-15						
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust							
Smyrja legur og yfirfara tengi							
KÆLIKERFI	VL-16						
Athuga orkumæli hvort hann mæli rétt gildi og reikni út orku							
Athugasemdir							

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.								
ÁRSSKYRSLA: _____	Tilv. bls.	Dags.	Mælig.	Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu ársskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur				
				Lokið				
Ársskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu.				J	N	J	N	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
SORPFLUTNINGSKERFI								
Hlaupakettir								
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)	VL-1							
Heildarskoðun á hlaupaköttunum.								
Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar.								
Krabbi								
Skipta um glussa (Texaco Rando HD-AZ 32)	VL-1							
Kvörn								
Skipt um olíu á gír (Texaco Miropa 320)	VL-2							
Glussakerfi fyrir kvörn								
Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68)	VL-2							
Innmötunarband								
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)	VL-3							
Sjúkrahússfæriband								
Smyrja færibaldið og láta það ganga í einn tíma	VL-3							
Skipta um olíu á gírmótor (Texaco Miropa 320)								
Glussakerfi fyrir lúgur								
Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando HD-AZ 32)	VL-4							
Prófa köfnunarefnislökun								
OFN								
Forbrennsluhólf								
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.	VL-5							
Eftirbrennsluhólf								
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.	VL-5							
Reykgangur eftirbrennslu								
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.	VL-6							
Snigill undir ofni								
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)	VL-7							
Hitaskynjarar í ofni								
Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi	VL-8							
Loftpressa								
Skipta um síu	VL-10							
Útlit ofns								
Bletta í allar skemmdir sem eru á ofninum, grunna og mála með lakki	VL-10							

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.								
ÁRSSKÝRSLA: _____	Tilv. bls.	Dags.	Mælig.	Lokið				Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu ársskýrslu ef ekki þarf að skrifa athugasemdirnar aftur
				J	N	J	N	
Ársskýrslu skal skila til tilsjónarmanns BV með næstu vikuskýrslu.								Athugasemdir, bilanir og lagfæringar
ÖSKUFERILL								
Öskuband								
Skipta um olíu á gír	VL-11							
Öskugámur								
Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka	VL-12							
OLÍUKERFI								
Oliúkerfi								
Skipta um olíusíur.	VL-12							
Oliúbrennari forbrennslu								
Heildaryfirferð á brennararum, blásari lagfærður ef þörf er á	VL-13							
Oliúbrennarar eftirbrennslu								
Heildaryfirferð á brennararum, blásari lagfærður ef þörf er á	VL-13							
REYKGANGUR								
Varmaskiptir								
Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur.	VL-14							
Athuga hvort tæring sé í vatnshluta varmaskiptisins.								
Spjaldloka								
Skipta um olíu á mismunaprýstistilli	VL-14							
Mæla hvort mismunaprýstistillir sýni rétt gildi, stilla ef þarf.								
Útsogsblásari								
Reykblásari yfirfarin.	VL-15							
Skorsteinn								
Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins sé tærður.	VL-15							
Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti.								
KÆLIKERFI								
Prófa öryggisloka.	VL-16							
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR								
Ryknemi: Athuga hvort neminn sýni rétt gildi.	VL-16							
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR								
Loftræsikerfi ofan á stjórnherbergi								
Yfirfara kerfið og skipta um síur	VL-18							
Athuga virkni á öllum dyrum hússins.	VL-18							
Sápubúnaður: Yfirfara og hreinsa.	VL-19							
Sjónvarpsbúnaður: Hreinsa og yfirfara.	VL-19							
Athugasemdir								

HLAUPAKETTIR

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320.

Hjálpargögn Viðhaldsbók yfir hlaupakettina MUNCK.

Framkvæmd

- Daglega : Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum. Athuga hvort hlaupakettirnir virki eðlilega og hvort bremsur séu í lagi. Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír, endurnýja vírinn ef það þarf.
- Mánaðarlega : Athuga olíu á gír. Smyrja hjól og rúllur fyrir stöðvunarrofa. Smyrja vírinn. Smyrja tannhjól.
- 3 mánaðarlega : Athuga alla bolta og rær, skipta um ef einhverjar skemmdir eru.
- Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320) Heildarskoðun á hlaupaköttunum. Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar.

KRABBI

Tilvísanir Glussi: Texaco Rando HD-AZ 32

Hjálpargögn Viðhaldsbók yfir hlaupakettina. MUNCK

Framkvæmd

- Mánaðarlega : Athuga glussa á glussakerfinu.
- 3 mánaðarlega : Skipta um glussasíu (S2.0613-05). Athuga glussaslöngur og pakkdósir.
- Árlega : Skipta um glussa (Texaco Rando HD-AZ 32). Heildarskoðun á krabbanum. Athuga hvort allar kröfur vinnueftirlits séu uppfylltar.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	1 AF19

KVÖRN

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320.

Hjálpargögn

Framkvæmd

Vikulega : Sjónskoðun. Olíuhæð báðu megin á kvörninni, fyllið á ef olíu vantar. Athuga hvort hnífar séu í lagi.

Mánaðarlega : Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herðið hana upp ef það er nauðsynlegt.

3 mánaðarlega : Gír: Athuga olíuhæð og hvort olían sé í lagi.
Hnífar: Framkvæma "Hamarprófið" þ.e. láta kvörnina ganga tóma og hlusta hvort óeðlilegur hávaði sé í kvörninni og skoða hvort tennurnar hafi nokkuð aflagast, sem skapi þvingun á millilegg. Ef svo er skal stöðva kvörnina og fara með slaghamar, rétta tennurnar og losa um þvingunina.

Árlega : Skiptið um olíu gír (Texaco Miropa 320).

GLUSSAKERFI FYRIR KVÖRN

Tilvísanir Glussi: Texaco Rando HDZ 68.

Hjálpargögn Leiðarvísir yfir glussakerfi.

Framkvæmd

Vikulega : Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu.

Mánaðarlega : Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu

3 mánaðarlega : Athuga rafmótor og legur. Skipta um glussasíu, athuga glussakæli og glussaslöngur (sía F10-100/3)

Árlega : Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68)

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	2 AF19

INNMÖTUNARBAND

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320.

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Daglega : Athuga hvort bandið gengur liðlega og hvort allar skóflur séu í lagi.
- Mánaðarlega : Smyrja rúllur á bandi með því að hella yfir þær blöndu af glussa og disilólíu.
- 3 mánaðarlega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega. Athuga olíuhæð og hvort olía sé í lagi. Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á (Keðjuféiti). Smyrja legur. (Leguféiti)
- Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)

SJÚKRAHÚSSFÆRIBAND

Tilvísanir Gírolía: Texaco Miropa 320.

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðarlega : Stilla og strekkja keðju. Smyrja legur og rúllur. Hreinsa bandið. Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega.
- 3 mánaðarlega : Athuga olíu á gírmótor.
- Árlega : Smyrja færibaldið og láta það ganga í einn tíma. Skipta um olíu á gírmótor (Texaco Miropa 320)

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	3 AF19

GLUSSAKERFI FYRIR LÚGUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu.
- 3 mánaðarlega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gangi eðlilega, hvort legur séu í lagi. Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601)
- Árlega : Prófa köfnunarefnislokun. Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando HD-AZ 32).

INNMÖTUNARLÚGUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðarlega : Athuga að lúgur falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórnstöflu sýni stöðu á lúgunum. Athuga hvort múr sé sprunginn eða skemmdur í neðri lúgunni, lagfæra ef þörf er á. Neðri innmötunarlúga hreinsuð og óhreinindi skafin burt.
- 3 mánaðarlega : Athuga hvort glussatjakkur eru þéttir. Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum. Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	4 AF19

FORBRENNSLUHÓLF

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Daglega : Athuga öskuhæð í forbrænnsluhólfi, stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er á því
- Vikulega : Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu. . Fjarlægja allt gler og járn sem getur skemmt öskusnigilinn. Múr í forbrænnsluhólfi skoðaður og sprungur og skemmdir lagfærðar. Athuga vel múr í kringum loftspíssa
- Árlega : Heildar skoðun á hólfinu. Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum. Mæla innanmál brænnsluhólfs í þremur hæðum og meta þykkt múrklæðningar.

EFTIRBRENNSLUHÓLF

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Hreinsa ösku út úr hólfinu. Múr í eftirbrænnsluhólfi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.
- Árlega : Heildar skoðun á hólfinu. Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í hólfinu.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	5 AF19

REYKGANGUR EFTIRBRENNSLU

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli. Múr í reykganginum skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda lagfært ef það þarf.
- Árlega : Heildar skoðun á hólfinu. Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í hólfinu.

KÆLILOFTSBLÁSARI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Athuga og hlusta hvort mótórin gangi eðlilega og hvort legur séu í lagi.
- Mánaðarlega : Athuga hvort blásarinn virki eðlilega og hvort titringspúðar séu í lagi.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	6 AF19

LOFTSTJÓRNUN

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Vikulega : Aðgætið að spjaldlokur fyrir loft forbrennslu- og eftirbrennsluhólf vinni eðlilega. Spjaldlokan fyrir loft til eftirbrennsluhólfs opnar 5 sek eftir hverja innmötun, hún er síðan opin í 50 sek. Eftir 50 sek stjórnast spjaldlokan af O₂ skynjaranum. O₂>12%=lokuð, O₂<=12% opin. 2 stk. spjaldlokur á efri loftspíssagrind opna smásaman 150 sek. eftir innmötun, P= 150 mm vatnssúla. 1 stk. spjaldloka á stóru bakloftsgreininni undir brennurum í forbrennsluhólfi, opnast á 15 sek. 270 sek. eftir hverja innmötun. P= 60 mm vatnssúla

SNIGILL UNDIR OFNI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

3 mánaðarlega : Athuga og hlusta rafmótor, hvort legur séu í lagi. Athuga olíuhæð á gír og hvort olían sé í lagi. Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt, stilla hana og strekkja ef þörf er á því. Smyrja legur.

Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	7 AF19

HITASKYNJARAR Í OFNI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðarlega : Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu. Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu. Hitaskynjari í reykgasröri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.
- Árlega : Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi og leiðréttu þá ef það þarf.

O2 SKYNJARI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðarlega : O2 (súrefnis) skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður. Athuga virkni skynjarans

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	8 AF19

HITALIÐI Í FORBRENNSLU

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Mánaðarlega : Yfirprýstingsskynjarinn hreinsaður. Hitaliðinn tekinn út úr rörinu og hreinsaður með stálbursta.

LOFTSPÍSSAR Í FORBRENNSLU

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Vikulega : Yfirfara loftprýsing á spíssagrind: Neðri grindin: 250 mm vatnssúla. Efri grindin: 150 mm vatnssúla. Bakloft: 60 mm vatnssúla.

Mánaðarlega : Loftspíssar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir. Reka skal 12 mm tein í hvern spíss utanfrá. Endurnýja þá spíssa sem eru mikið slitnir

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	9 AF19

LOFTPRESSA

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Daglega : Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn, einnig af loftkút á loftpressu.
- Vikulega : Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega. Athuga hvort rakaskilja virkar, hitastig á að vera lægra en 4°C.
- Árlega : Skipta um síu.

ÚTLIT OFNS

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Árlega : Bletta í allar skemmdir á ofninum, grunna og mála með lakki.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	10 AF19

ÖSKULÚGA

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórnstöflu lýsi rétt.
- Mánaðarlega : Athuga hvort glussatjakkur er þéttur. Smyrja legur.
- Árlega : Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkningu ef hún er óþétt

ÖSKUBAND

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Hreinsað undan öskubandi
- Mánaðarlega : Stilla og strekkja keðju. Hreinsa bandið og smyrja það síðan og rúllurnar (með hráolíu og glussa). Smyrja legur.
- 3 mánaðalega : Athuga og hlusta hvort rafmótor gengur eðlilega, hvort legur séu í lagi. Athuga oliuhæð á gír
- Árlega : Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	11 AF19

ÖSKUGÁMUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Árlega : Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka blettina.

OLÍUKERFI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Mánaðarlega : Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu.

Árlega : Skipta um olíusíur.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	12 AF19

OLÍUBRENNARAR

Tilvísanir

Hjálpargögn Viðhaldsbók um brennara.

Framkvæmd

- Vikulega : Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslöngutengingum. Hreinsa fotosellur á brennurunum.
- Mánaðarlega : Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spíss, eldrör, electróðu, rafkapal
- Árlega : Heildaryfirferð á brennarunum, blásari lagfærður ef þörf er á.

RÖR FRÁ OFNI AÐ VARMASKIPTI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðarlega : Reykrör milli eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis hreinsað með sköfum. Athuga hvort múr sé sprunginn og lagfæra ef það þarf.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	13 AF19

VARMASKIPTIR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Daglega : Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum
- Vikulega : Varmaskiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörunum.
- Árlega : Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur. Athuga hvort tæring sé í vatnshluta varmaskiptisins.

SPJALDLOKA

Tilvísanir

Hjálpargögn Handbók

Framkvæmd

- Daglega : Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, aflesið við spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla). Ef að fram kemur frávik frá ofangreindu gildi þá skulu eftirfarandi atriði athuguð:
A: Loftrör (milli ofns og spjaldregulators) fyrir boðmerki frá ofni sé opið.
B: Að reykblásari vinni eðlilega.
C: Að ofn dragi ekki falskt loft (að lúgurnar séu þéttar) við öskulúgu, efri- og neðri lúgu.
D: Að spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega.
E: Að ekki sé fyrirstaða (sót eða útfellingar) í reykröri milli eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis eða í reykrörum í katli.
F: Ef allir liðir hér að ofan eru í lagi skal stilla spjaldregulatorinn samkvæmt lýsingu í handbókinni (21. regulator)
- Vikulega : Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strekktir. Athuga hvort spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega, sé vel liðug og létt. Athuga olúu og olúhæð á mismunaprýstistilli.
- Árlega : Skipta um olúu á mismunaprýstistilli. Mæla hvort mismunaprýstistillir sýni rétt gildi, stilla ef þarf.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	14 AF19

ÚTSOGSBLÁSARI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Mánaðalega : Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir. Ahuga mjúktengi við stökk.
- 3 mánaðalega : Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust. Smyrja legur og yfirfara tengi.
- Árlega : Reykblásari allur skoðaður og yfirfarin. Ef þörf er á skal hreinsa sót af blásaraspöðunum.

SKORSTEINN

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Árlega : Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins sé tærður, endurnýja ef það þarf. Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	15 AF19

KÆLIKERFI

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Vikulega : Athuga hvort dæla gengur titringslaust.
- Mánaðarlega : Athuga hvort mótorkloki vinni á réttu gildi.
- 3 mánaðalega : Athuga orkumæli hvort hann mæli rétt gildi og reikni út orku.
- Árlega : Prófa öryggisloka.

STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

- Daglega : Athugun á perum í stjórnstöflu, þrýstið á "Lampaprófun".

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	16 AF19

STJÓRNTÖLVA

Tilvísanir

Hjálpargögn Innsláttargildi

Framkvæmd

Mánaðarlega : Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum

RYKNEMI

Tilvísanir

Hjálpargögn Eftirlitsblað ryknema

Framkvæmd

Daglega : Athuga hvort mælir fyrir ryknema (sem er við dyr að töfluherbergi) sýni 0 mA. Ef hann gerir það ekki þá þarf að hreinsa linsurnar.

Vikulega : Hreinsun á linsum á ryknema. Framkvæma eftirlit samkvæmt eftirlitsblaði fyrir ryknema.

Árlega : Athuga hvort rykneminn sýni rétt gildi.

LÝSING

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Árlega : Athuga hvort öll ljós séu í lagi, skipta um perur eða lagfæra ef það þarf.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	17 AF19

LOFTRÆSIKERFI OFAN Á STJÓRNHERBERGI**Tilvísanir****Hjálpargögn****Framkvæmd**

Árlega : Yfirfara kerfið og skipta um síur.

ALMENT VIÐHALD HÚSS**Tilvísanir****Hjálpargögn****Framkvæmd**

Mánaðarlega : Þrifa starfsmannaaðstöðu og stjórnherbergi
Árlega : Athuga virkni á öllum dyrum

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	18 AF19

SÁPUBÚNAÐUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Árlega : Yfirfara og hreinsa sápubúnaðinn.

SJÓNVARPSBÚNAÐUR

Tilvísanir

Hjálpargögn

Framkvæmd

Árlega : Hreinsa og yfirfara búnaðinn.

SKJAL:	Vinnulys.doc	DAGS:	26.02.05
HÖFUNDUR:		ÚTGÁFA:	1
ÁBYRGÐARMAÐUR:		BLS.:	19 AF19

Hver prófar:										
Deild:										
Dags.:										
Skoðun:	J	N	J	N	J	N	J	N	J	N
1. Hreinsa ryk af speglum á sendi og móttakara.										
2. Sjónbúnaður skoðaður eða stilltur.										
3. Hreinsa ryk af núllstillingaspegli áður en hann er tekinn úr húsinu. Athuga og hreinsa spegildisk.										
4. Athuga núllpunkt +/-2%.										
5. Hreinsa yfirborð á sendi, móttaka og spegli. Hreinsa hreinsiklút.										
6. Athuga hvort sé þoka í tækinu. Sést vel í gegnum linsu.										
7. Athuga hvort loftdása er rétt stillt.										
8. Skipta um þurrkhyliki.										
9. Athuga pakningar.										
10. Athuga hvort loftblásturskerfi er þétt.										
11. Skipt um peru.										
12. Ef það er nauðsynlegt er mælíbúnaðurinn prófaður á ryklausu svæði.										
13. Athuga hvort loftblásari virki eðlilega. Athuga og hlusta legur. Athuga hvort blásarinn sé óeðlilega heitur.										
14. Grófsía hreinsuð. Grófsía skoðuð.										
15. Fínsía hreinsuð og athugað hvort hún sé skemmd. Skipt um fínsíu.										
16. Athuga barka fyrir loftblástur.										
17. Athuga hvort prentarinn virkar eðlilega og hvort nóg sé af bleki og pappír.										
18. Umhverfishitastig mælt.										
19. Eru mæligildin trúverðug.										
20. Mælíbúnaðurinn hreinsaður og skoðaður í sérstöku hreinu herbergi. Hvers vegna var það gert.										
21. Aðrar athuganir. Hverjar										

Dagsetning	_____	Kl.	_____
Móttakandi	_____		
Kvörtun frá	_____		

<input type="checkbox"/> Hringdi	_____		
<input type="checkbox"/> Fax	/ Tilvísun	_____	
<input type="checkbox"/> Bréf	/ Tilvísun	_____	
<input type="checkbox"/> Annað	_____		
Umkvörtunarefni	_____		

ÚRVINNSLA

Ábyrgðaraðili	_____
Ráðstafanir	_____

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.			Viðhaldstímabil										Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur	
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.	Tilvísun	Mæligildi	Dgl. Vikul.				Mánaðar	3 Mán.	6 Mán.	Árlegt.	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
			J	N	J	N					J	N		
SORPFLUTNINGSKERFI														
Hlaupakettir														
Athuga hvort einhver merki séu um olíuleka á hlaupaköttunum			X											
Athuga hvort kettirnir virki eðlilega og hvort bremsurnar séu í lagi			X											
Skoða hvort einhverjar skemmdir séu á vír endurnýja vírinn ef það þarf.			X											
Athuga olíu á gír						X								
Smyrja hjól og rúllur á stöðvunarrofum.						X								
Smyrja vírinn.						X								
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)									X					
Krabbi														
Athuga glussa á glussakerfinu						X								
Skipta um glussasíu (S2.0613-05).							X							
Athuga glussaslöngur og pakkdósir.							X							
Skipta um glussa (Texaco Rando HD-AZ 32)									X					
Kvörn														
Hnífar skoðaðir í kvörninni, sjá leiðbeiningar í viðhaldsbók.	L-00-0				X									
Athuga olíuhæð í gírkassa og lager á kvörninni.				X										
Athuga hvort eitthvert slag er í kvörninni, herða hana upp ef það er nauðsynlegt						X								
Athuga hvort olía á gír er hrein og í lagi							X							
Skipt um olíu á gír (Texaco Miropa 320)									X					
Glussakerfi fyrir kvörn														
Athuga þrýsting og olíuhæð á kerfinu.				X										
Athuga hvort einhver óeðlilegur titringur eða hávaði er í kerfinu						X								
Athuga rafmótor og legur.							X							
Skipta um glussasíu, athuga glussakæli og glussaslöngur (sía F10-100/3)							X							
Skipta um glussa (Texaco Rando HDZ 68)									X					
Innmötunarband														
Innmötunarband yfirfarið, hreinsað og smurt						X								
Smyrja legur							X							
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega og smyrja rafmótor							X							
Athuga olíuhæð á gír og hvort olía sé í lagi							X							
Smyrja keðju og strekkja ef þörf er á, smyrja legur (Keðjufeiti)							X							
Skipta um olíu á gír (Texaco Miropa 320)									X					
Sjúkrahússfæriband														
Stilla og strekkja keðju						X								
Smyrja legur og rúllur						X								
Hreinsa bandið						X								
Athuga hvor rafmótor gengur titringslaust.						X								
Athuga olíu á gírmótor.							X							
Smyrja færibandíð og láta það ganga í einn tíma									X					
Skipta um olíu á gírmótor (Texaco Miropa 320)									X					
Glussakerfi fyrir lúgur														
Athuga þrýsting (45-50 bör) og glussamagn á kefinu.				X										
Athuga hvort rafmótor titrar óeðlilega, hvort legur séu í lagi							X							
Skipta um glussasíu (Bosch 1457431601)								X						
Skipta um glussa á kerfinu (Texaco Rando HD-AZ 32)									X					
Prófa köfnunarefnislokun									X					
Efri lúga														
Athuga að efri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórnöflu lýsi rétt.				X										
Athuga hvort glussatjakkur leki							X							
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum							X							
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum							X							

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.			Viðhaldstímabil										Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdir aftur	
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.	Tilvísun	Mæligildi	Dgl. Vikul.				Mánaðar	3 Mán.	6 Mán.	Árlegt.	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
			J	N	J	N					J	N		
Neðri lúga														
Athuga að neðri lúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórnstöflu lýsi rétt.					X									
Athuga hvort nokkrar sprungur eða aðrar skemmdir séu í múr lúgunnar.						X								
Neðri innmötunarlúga hreinsuð og óhreinindi skafin burt.						X								
Athuga hvort glussatjakkar leki							X							
Athuga og smyrja endalegur á glussatjökkum							X							
Athuga stöðuskynjara á glussatjökkum							X							
OFN														
Forbrennsluhólf														
Athuga öskuhæð í forbrennsluhólfi, stilla rétta öskuhæð ef nauðsyn er á því.			X											
Hreinsa burt allt gjall úr hólfinu				X										
Fjarlægja allt gler og járn sem getur skemmt öskusigilinn.				X										
Múrverk í forbrennsluhólfi skoðað með tilliti til sprungna og skemmda.				X										
Athuga vel múr í kringum loftspíssa				X										
Heildar skoðun á hólfinu. Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.									X					
Eftirbrennsluhólf														
Hreinsa ösku út úr hólfinu				X										
Múrverk í eftirbrennsluhólfi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.				X										
Heildar skoðun á hólfinu. Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.									X					
Reykgangur eftirbrennslu														
Reykgangur ofnsins hreinsaður af ösku og gjalli.				X										
Múrverk í reykgangi skoðaður með tilliti til sprungna og skemmda.				X										
Hreinsa burt allt gjall og lagfæra allar skemmdir í ofninum.									X					
Kæli loftsbíasari														
Athuga hvort rafmótorinn gangi titringslaust				X										
Athuga hvort blásarinn virki eðlilega					X									
Loftstjórnun														
Aðgætið að spjaldlokur fyrir loft forbrennslu- og eftirbrennsluhólf vinni eðlilega.			X											
Spjaldlokan fyrir loft til eftirbrennsluhólfs opnar 5 sek. eftir hverja innmötun, hún er síðan opin í 50 sek.														
Eftir 50 sek. stjórnast spjaldlokan af O2 skynjaranum. O2>12%=lokuð, O2<=12% opin.														
2 stk. á efri loftspíssagrind opnar smásaman 150 sek. eftir innmötun, P= 150 mm vatnssúla														
1 stk. á stóru bakloftsgreininni undir brennurum í forbrennsluhólfi, opnast á 15 sek. 270 sek. eftir hverja innmötun. P= 60 mm vatnssúla														
Snigill undir ofni														
Athuga rafmótor og hvort legur séu í lagi, gengur mótorinn titringslaust							X							
Athuga olíuhæð á gir og hvort olían sé í lagi							X							
Athuga hvort keðjan sé mátulega strekt, stilla hana og strekkja ef þörf er á því							X							
Smyrja legur							X							
Skipta um olíu á gir (Texaco Miropa 320)							X		X					
Hitaskynjarar í ofni														
Hitaskynjari í forbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu.						X								
Hitaskynjari í eftirbrennsluhólfi yfirfarinn og hreinsaður, taka skal skynjarann út úr sæti sínu.						X								
Hitaskynjari í reyggarörri tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.						X								
Athuga hvort allir þrír hitanemarnir gefa rétt gildi									X					
O2 skynjari														
O2 (súrefnis) skynjari í eftirbrennsluhólfi tekinn út, yfirfarinn og hreinsaður.						X								
Athuga virkni skynjarans						X								
Hitaliði í forbrennslu														
Yfirþrýsingsskynjari hreinsaður. Hitaliði skal tekið út úr rörinu og hreinsaður með stálbursta.						X								
Loftspissar í forbrennslu														
Yfirfara loftþrýsing á spíssagrind:				X										

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.			Viðhaldstímabil										Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdina aftur	
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.	Tilvísun	Mæligildi	Dgl. Vikul.				Mánaðar	3 Mán.	6 Mán.	Árlegt.	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
			J	N	J	N					J	N		
Neðri grindin: 250 mm vatnssúla					X									
Efri grindin: 150 mm vatnssúla					X									
Bakloft: 60 mm vatnssúla					X									
Loftspissar í forbrennsluhólfi yfirfarnir og hreinsaðir. Reka skal 12 mm tein í hvern spiss utanfrá.						X								
Endurnýja þá spissa sem eru mikið slitnir						X								
Loftpressa														
Tappa vatni af öllum safnglösum á þrýstiloftslögn, einnig af loftkút á loftpressu.			X											
Athuga hvort loftpressan gengur eðlilega					X									
Athuga hvort rakaskilja virkar, hitastig lægra en 4°C					X									
Skipta um síu									X					
Útlit ofns														
Bletta í allar skemmdir sem eru á ofninum, grunna og mála með lakki									X					
ÖSKUFERILL														
Öskulúga														
Athuga að öskulúgan falli fullkomlega í opna/lokaða stöðu og stýriljós á stjórnöflu lýsi rétt.					X									
Athuga hvort einhver leki er á glussatjakk						X								
Smyrja legur						X								
Athuga hvort lúgan er þétt, skipta um pakkningu ef lúgan er óþétt							X							
Öskuband														
Hreinsað undan öskubandi					X									
Stilla og strekkja keðju						X								
Hreinsa bandið og smyrja síðan bandið og rúllurnar (með hróliu og glussa)						X								
Smyrja legur						X								
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust, hvort legur séu í lagi.							X							
Athuga oliuhæð á gir							X							
Skipta um olíu á gir									X					
Öskugámur														
Bletta gáminn, ryðhreinsa grunna og lakka									X					
OLÍUKERFI														
Oliukerfi														
Athuga hvort nokkur olíuleki sé á kerfinu						X								
Skipta um olíusíur.									X					
Olíubrennari forbrennslu														
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslóngutengingum					X									
Hreinsa fotosellu á brennararum.					X									
Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spiss, eldrör, electróðu, rafkapal						X								
Heildaryfirferð á brennararum, blásari lagfærður ef þörf er á									X					
Olíubrennarar eftirbrennsli														
Sjónskoðun og hreinsun, athuga hvort leki er á olíuslóngutengingum					X									
Hreinsa fotosellu á brennararum.					X									
Hreinsa eftirfarandi og skipta um ef það er nauðsynlegt: Spiss, eldrör, electróðu, rafkapal						X								
Heildaryfirferð á brennararum, blásari lagfærður ef þörf er á									X					
REYKGANGUR														
Rör frá ofni að varmaskipti														
Reykrör milli eftirbrennsluhólfs og varmaskiptis hreinsað með sköfum.														
Varmaskiptir														
Athuga hvort nokkur leki sé á varmaskiptinum				X										
Varmaskiptir skoðaður og aska hreinsuð úr rörinum.					X									
Athuga hvort múr er sprunginn eða skemmdur.									X					
Athuga hvort tæring sé í vatnshluta varmaskiptisins.									X					
Spjaldloka														
Athuga undirþrýsting í forbrennsluhólfi ofnins, aflesið við spjaldregulator (10-20 mm vatnssúla)			X											

Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja.			Viðhaldstímabil										Er búið að lagfæra athugasemdir síðustu viku ef ekki þarf að skrifa athugasemdir aftur	
Yfirlit yfir eftirlit og viðhald.	Tilvísun	Mæligildi	Dgl. Vikul.				Mánaðar	3 Mán.	6 Mán.	Árlegt.	Athugasemdir, bilanir og lagfæringar			
			J	N	J	N					J	N		
Ef að fram kemur frávik frá ofangreindu gildi þá skulu eftirfarandi atriði athuguð:			X											
A: Loftrör (milli ofns og spjaldregulators) fyrir boðmerki frá ofni sé opið.			X											
B: Að reykblásari vinni eðlilega.			X											
C: Að ofni dragi ekki falskt loft (að lúgurnar séu þéttar) við öskulúgu, efri- og neðri lúgu.			X											
D: Að spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega.			X											
E: Að ekki sé fyrirstaða (sót eða útfellingar) í reyrörri milli eftirbrensluhólfs og ketils eða í reyr			X											
F: Ef allir liðir hér að ofan eru í lagi skal stilla spjaldregulatorinn samkvæmt lýsingu í handbóki			X											
Hreinsun á loftröri milli ofns og spjaldregulators með háþrýstlofti og með stálbursta í ofninum.					X									
Athuga hvort allir yfirfærsluvírar séu strekktir.					X									
Athuga hvort spjaldloka í útblástursröri vinni eðlilega, sé vel liðug og létt.					X									
Athuga olíu og olíuhæð á mismunaprýstistilli														
Skipta um olíu á mismunaprýstistilli (olía ?)									X					
Mæla hvort mismunaprýstistillir sýni rétt gildi, stilla ef þarf.									X					
Útsogsblásari														
Athuga hvort gúmmípúðar og boltar séu fastir						X								
Athuga mjúktengi við stökk.						X								
Athuga hvort rafmótor gengur titringslaust							X							
Smyrja legur og yfirfara tengi							X							
Reykblásari allur skoðaður og yfirfarin.									X					
Reykblásari yfirfarin. Ef þörf er á skal hreinsa sót af blásaraspöðunum.									X					
Skorsteinn														
Athuga hvort efsti hluti skorsteinsins sé tærður, endurnýja ef það þarf.									X					
Athuga hvort tæring sé í skorsteininum að öðru leiti.									X					
KÆLIKERFI														
Athuga hvort dæla gengur titringslaust.					X									
Athuga hvort mótloroki vinni á réttu gildi						X								
Athuga orkumæli hvort hann mæli rétt gildi og reikni út orku							X							
Prófa öryggisloka.									X					
STJÓRN OG VIÐVÖRUNARBÚNAÐUR														
Athugun á perum í stjórnstöflu, þrýstið á "Lampaprófun".				X										
Stjórnölva														
Athuga hvort tölvan vinnur á réttum innsláttargildum						X								
Ryknemi														
Athuga hvort mælir fyrir ryknema (sem er við dyr að töfluherbergi) sýni 0 mA				X										
Hreinsun á linsum á ryknema.					X									
Athuga hvort rykneminn sýni rétt gildi									X					
HÚS OG ANNAR BÚNAÐUR														
Lýsing														
Athuga hvort öll ljós séu í lagi, skipta um perur eða lagfæra ef það þarf.														
Loftræsikerfi ofan á stjórnherbergi														
Yfirfara kerfið og skipta um síur									X					
Almennt viðhald hússins														
Þrifa starfsmannaáðstöðu og stjórnherbergi					X									
Athuga virkni á öllum Dyrum									X					
Sápubúnaður														
Yfirfara og hreinsa sápubúnaðinn.									X					
Sjónvarpsbúnaður														
Hreinsa og yfirfara búnaðinn.									X					